



Crna Gora
Opština Bar
Sekretarijat za komunalne
poslove i saobraćaj

Adresa: Bulevar revolucije br. 1
85000 Bar, Crna Gora
Tel: +382 30 311 561
email: sekretarijat.kps@bar.me
www.bar.me

Br: UPI 14-322/26-307/19

Datum: 19.08.2026 godine

Sekretarijat za komunalne poslove i saobraćaj u sprovedenom postupku po zahtjevu nosioca projekta DOO "DD SOLAR GRADNJA" iz Podgorice, za davanje saglasnosti na Elaborat procjene uticaja izgradnje lokalnog objekta od opšteg interesa – solarne elektrane „Gluhi Do” na životnu sredinu na osnovu člana 24 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu ("Službeni list Crne Gore" br. 75/18 i 84/24 i 70/26), člana 18 i 46 Zakona o upravnom postupku ("Sl. list Crne Gore" br. 56/14, 20/15, 40/16 i 37/17) i člana 15. Odluke o organizaciji i načinu rada lokalne uprave ("Službeni list Crne Gore - opštinski propisi", br. br. 060/23, 021/25 i 016/26), donosi,

R J E Š E N J E

- 1. Daje se SAGLASNOST** na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa – solarne elektrane „Gluhi Do”, snage 3,4 MV, na katastarskim parcelama br. 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174 KO Gluhi Do, koji je urađen u skladu sa odredbama Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu.
- 2. Obavezuje se** nosioc projekta DOO "DD SOLAR GRADNJA" iz Podgorice da izgradnju i funkcionisanje objekta solarne elektrane „Gluhi Do” realizuje u svemu prema mjerama zaštite životne sredine, utvrđenim u Elaboratu procjene uticaja na životnu sredinu iz tačke 1. ovog rješenja, a koje se odnose na:

Mjere zaštite predviđene tehničkom dokumentacijom, zakonima i drugim propisima

- Prilikom projektovanja i izgradnje potrebno je pridržavati se svih važećih zakona i propisa koji regulišu predmetnu problematiku.
- Ispoštovati sve regulative koje su vezane za granične vrijednosti intenziteta određenih faktora sa aspekta uticaja na životnu sredinu.
- Obezbijediti određeni nadzor prilikom izvođenja radova radi kontrole sprovođenja propisanih mjera zaštite od strane stručnog kadra za sve faze.
- Obezbijediti instrumente, u okviru ugovorne dokumentacije koju formiraju Nosioc projekta i izvođač, o neophodnosti poštovanja i sprovođenja propisanih mjera zaštite.

Mjere zaštite predviđene prilikom izgradnje objekta

- Prije početka radova gradilište mora biti obezbijeđeno od neovlašćenog pristupa i prolaza svih lica, osim radnika angažovanih na izvođenju radova,

radnika koji vrše nadzor, radnika koji vrše inspekcijski nadzor i predstavnika Investitora

- Izvođač radova je dužan organizovati postavljanje gradilišta tako da njegovi privremeni objekti, postrojenja, oprema itd. ne utiču na treću stranu, odnosno na okruženje lokacije.
- Izvođač radova je obavezan da uradi poseban Elaborat o uređenju gradilišta i radu na gradilištu, sa tačno definisanim mjestima o skladištenju i odlaganju materijala kojiće se koristi prilikom izvođenja radova, sigurnost radnika, saobraćaja, kao i zaštite neposredne okoline kompleksa.
- U toku izvođenja radova na iskopu predvidjeti i geotehnički nadzor, radi usklađivanja geotehničkih uslova temeljenja sa realnim stanjem u geotehničkim sredinama.
- Građevinska mehanizacija koja će biti angažovana na izvođenju projekta treba da zadovolji Evropske standarde za vanputnu mehanizaciju (EU Stage III B i Stage IV iz 2006. odnosno 2014. god.) prema Direktivi 2004/26/EC (tabela 11).
- Tokom izvođenja radova održavati mehanizaciju: građevinske mašine i vozila u ispravnom stanju, sa ciljem maksimalnog smanjenja buke, kao i eliminisanja mogućnosti curenja nafte, derivata i mašinskog ulja.
- Sve građevinske mašine i prevozna sredstva moraju biti opremljena protivpožarnim aparatima.
- Brzina saobraćaja prema objektu mora se ograničiti na 10 km/h, a i manje ako se to zahtjeva.
- Za vrijeme vjetra i sušnog perioda redovno kvasiti materijal od iskopa i pristupni put, radi redukovanja prašine.
- Višak materijal od iskopa (ako ga bude) pri transportu treba da bude pokriven.
- Redovno prati točkove na vozilima koja napuštaju lokaciju.
- Radove na izgradnji objekta treba izvoditi samo u dnevnim uslovima što doprinosi smanjenju uticaja buke u okruženju lokacije objekta.
- Obezbijediti dovoljan mobilni kontejner, za prikupljanje čvrstog komunalnog otpada sa lokacije gradilišta i obezbijediti odnošenje i deponovanje prikupljenog komunalnog otpada u dogovoru sa nadležnom komunalnom službom.
- Na gradilištu objekta treba izgraditi sanitarni čvor u vidu montažnog PVC tipskog higijenskog toaleta i locirati ga na mjestu dovoljno udaljenom od ostalih objekata.
- Uklanjanja biljnog pokrivača (sječa drveća i šikare) sa lokacije planirane solarne elektrane izvršiti pažljivo, ograničavajući se samo na minimalno potrebnu širinu radi smanjenja stepena fragmentacija i/ili degradacije staništa, u cilju očuvanja flore i životinjskih staništa i vrsta i ne narušavajući ekosistem u okolini lokacije.
- Radove na uklanjanju vegetacije treba obavljati van perioda kada se ptice gnijezde i pare odnosno u periodu reproduktivne aktivnosti drugih životinja (gmizavaca, na primjer). Prema tome zabranjeno je uklanjanje vegetacije od aprila do jula.
- Upotreba hemijskih sredstava za održavanje vegetacije ispod solarnih panela nije dozvoljeno.
- Izvršiti revitalizaciju zemljišta, tj. sanaciju oko objekta poslije završenih radova, tj. Ukloniti predmete i materijale sa površina korišćenih za potrebe gradilišta odvoženjem na odabranu deponiju

Mjere zaštite biodiverziteta

- Lokaciju gradilišta organizovati na način da se minimizira uklanjanje vegetacije, uz jasno definisane granice zahvata i striktno ograničeno kretanje mehanizacije.
- Kretanje mehanizacije ograničiti isključivo na planirane pristupne puteve i prostor gradilišta, radi smanjenja degradacije staništa i uznemiravanja faune.
- Radove čišćenja terena izvoditi bez upotrebe pesticida, isključivo mehaničkim putem, uz uklanjanje vegetacije samo u okviru projektnog područja.
- Višak zemlje, i stijena nikako ne koristiti za zatrpavanje podzemnih tunela, rupa i sličnih mikro staništa koja se odlikuju svojim specifičnim biljnim i životinjskim sastavom. i sav drugi otpad (organskog i neorganskog porijekla) neophodno je odlagati u skladu sa mjerama propisanim Zakonom o upravljanju otpadom, i nikako njima ne zatrpavati, niti uništavati prirodna staništa.
- Po završetku radova izvršiti pregled terena radi evidentiranja eventualnog prisustva invazivnih vrsta i, po potrebi, preduzeti mjere za sprječavanje njihovog širenja. (angažovati biologa).
- Izbjegavati izvođenje radova u noćnim satima, zbog mogućeg negativnog uticaja buke i osvjetljenja na faunu, naročito na slijepe miševe.
- Postaviti kućice za slijepe miševe kao dodatna utočišta, naročito u zonama gdje su prirodna skloništa već narušena.
- Ukoliko se prilikom radova naiđe na brlog ili gnijezdo neke životinje, neophodno je radove zaustaviti, i konsultovati za to stručna lica iz oblasti biologije i ekologije, kako bi se preduzele adekvatne aktivnosti. Voditi računa da je i kamenjar stanište za brojne životinje.
- Na predmetnoj lokaciji nisu identifikovana vodena tijela. Preporučuje se da investitor postavi najmanje tri punktova sa vodom, odnosno rezervoare kapaciteta najmanje 1 kubik, opremljene naprtnjačama. Ova mjera je neophodna za prevenciju i kontrolu požara, čime će se osigurati očuvanje staništa, uspješnost projekta, a prije svega zaštita biodiverziteta.
- Zbog horizontalnog položaja solarnih panela može doći do povećanog mortaliteta ptica, pa se preporučuje da se paneli postavljaju pod uglom od 30 do 45 stepeni.
- -Važno je obezbijediti dovoljno prostora između modula (minimalno 3 m između redova panela) kako bi se smanjio rizik od sudara sa foto naponskim modulima.
- Ograditi prostor solarne elektrane ogradom visine 200 cm, sa razmakom od 10-15 cm od tla, kako bi se omogućio nesmetan prolaz sitnih sisara i gmizavaca.
- Tokom izvođenja radova zabranjeno je namjerno ubijanje, uznemiravanje ili hvatanje jedinki divljih životinja, posebno vrsta zaštićenih nacionalnim i međunarodnim propisima.
- Prije početka radova izvršiti pregled terena i, po potrebi, organizovati izmještanje jedinki osjetljivih vrsta (posebno vodozemaca, gmizavaca i sitnih sisara) na odgovarajuća obližnja staništa.
- Izbjegavati nepotrebno uklanjanje vegetacije i sabijanje zemljišta, imajući u vidu njegov značaj kao staništa i izvora hrane za faunu.
- - Održavati vegetaciju u zoni solarnih panela kako bi se omogućili uslovi za ishranu i zaklon životinja.
- - Za osvjetljenje koristiti ekološki prihvatljivu rasvjetu sa smanjenom emisijom UV zračenja, kako bi se smanjila dezorijentacija i privlačenje noćnih insekata.

Mjere za sprječavanje opasnosti i štete od električne instalacije jake struje

- Cjelokupna instalacija, zaštićena je od kratkih spojeva i preopterećenja odgovarajućih osigurača.
- - Cjelokupna instalacija je tako dimenzionisana da padovi napona, u normalnim uslovima, ne prelaze dozvoljene vrijednosti. U vanrednim uslovima zaštita će isključiti odgovarajuće strujno kolo.
- Sva oprema je tako odabrana da je nemoguće slučajno dodirnuti djelove pod naponom, a za zaštitu od pojave previsokog napona dodira u instalaciji je primijenjen sistem zaštitnog uzemljenja sa posebnim zaštitnim vodom, sistem TNS.
- Po završenoj montaži, a prije puštanja instalacije pod napon obavezno izvršiti mjerenja: otpora petlje, efikasnosti izjednačavanja potencijala (otpor između zaštitnog kontakta električne instalacije i metalnih djelova drugih instalacija ne smije preći vrijednost 2Ω na bilo kojem mjestu), otpora uzemljenja.
- Cjelokupna elektro instalacija treba se izvesti prema priloženim planovima, ovim uslovima i važećim JUS propisima za izvođenje električnih instalacija jake i slabe struje, odnosno Pravilniku o tehničkim normativima za električne instalacije niskog napona („Sl.list SFRJ“ br. 53/88, 54/88 i 29/95).
- Sav instalacioni materijal i oprema koji će se koristiti za izvođenje ovih instalacija mora odgovarati standardima i biti prvoklasnog kvaliteta. Materijal koji ne ispunjava ove uslove ne smije se upotrebljavati.
- Po završetku radova, Izvođač treba da izvrši potrebna ispitivanja instalacija i pribavi odgovarajuće ateste.

Mjere zaštite u toku redovnog rada objekta

- Redovna kontrola električnih instalacija u objektu.
- Za održavanje odnosno čišćenje solarnih panela potrebno su: kante vode i parče sundjera, mekane krpe ili mekane četke za brisanje panela.
- Nije dozvoljena upotreba deterdženta jer oni oštećuju panele i negativno utiču na životnu sredinu. Može se ostaviti panele da ih osuši Sunce ili pokupiti kapljice vode sa mekom krpom.
- Pranje panela obavljati u hladnije doba dana, jer paneli mogu biti veoma topli kada su u potpunosti osunčani.
- Prije čišćenja solarnih panela iz bezbjedonosnih razloga potrebno je isključiti solarne panele, što se ostvaruje postavljanjem DC prekidača na inverteru u OFF poziciji.
- Hodanje po samoj solarnoj ploči panela nije dozvoljeno. Ukoliko se mora hodati isto raditi isključivo na sastavima 2 solarna panela, to jest ramovima.
- Vizuelni pregled vršiti jednom u 15 dana.
- Vizuelni pregled električnih komponenti sistema potrebno je vršiti jednom u 15 dana.
- Potrebno je angažovati sertifikovanu firmu za održavanje solarnih elektrana kako bi se izvršile sledeće aktivnosti:
 - Preventivno održavanje - jedan pregled godišnje i
 - Korektivno održavanje - na lokaciji po nastanku kvara/događaja.
- U toku montaže zbog nestručnog rukovanja i u toku eksploatacije panela zbog vremenskih nepogoda (jakog grada) ili namjerne štete može doći do lomljenja panela.
- Imajući u vidu da paneli predstavljaju opasan otpad, obaveza je Investitora da polomljene panele odmah ukloni sa lokacije (zabranjeno je odlaganje polomljenih panela na lokaciji) i privremeno ih odloži na mjestu koje odredi sertifikovana firme koja se bavi sakupljanjem ove vrste opasnog otpada.

- Nakon toga, kada se steknu uslovi obaveza je Investitora da navedeni otpad preda akreditovanoj firmi koje se bave reciklažom navedene opreme.
- - Potrebno je redovno održavanje lokacije. U tom smislu strogo je zabranjeno ukljanjanje "neželjene" vegetacije upotrebom herbicida ili prekrivanjem zemlje šljunkom kako bi se olakšao rad objekta, jer u prvom slučaju dolazi do zagađivanja zemljišta i podzemnih voda, a u drugom može doći do unošenja alohtonih vrsta. Najpoželjnije bi bilo da se vrši košenje terena.
- Redovno održavanje terena lokacija objekta, odnosno neophodno je najmanje dva puta godišnje vršiti mehaničko uklanjanje rastinja i korova na lokacijama.
- Obaveza je Investitora da, po prestanku rada predmetne solarne elektrane uradi Projekat rekultivacije terena i vraćanje predmetnog područja u prvobitno stanje.

Mjere zaštite u slučaju akcidenta (Mjere zaštite od požara)

- Svi materijali koji se koriste za izgradnju objekata moraju biti atestirani u odgovarajućim nadležnim institucijama po važećem Zakonu o izgradnji objekata i Propisima koji regulišu protivpožarnu zaštitu.
- Pravilnim izborom opreme i elemenata električnih instalacija, treba biti u svemu prema Projektu, odnosno treba obezbijediti da instalacije u toku izvođenja radova, eksploatacije i održavanje ne bude uzrok izbijanju požara i nesreće na radu.
- Redovno održavanje terena lokacije radi sprečavanja širenja mogućih šumskih požara na objekat.
- U tom smislu radi smanjenja uticaja širenja požara neophodno je najmanje dva puta godišnje vršiti mehaničko uklanjanje rastinja i korova na lokaciji.
- Za zaštitu od požara neophodno je obezbijediti dovoljan broj mobilnih vatrogasnih aparata, koji treba postaviti na pristupačnim mjestima, uz napomenu da se način korišćenja daje uz uputstvo proizvođača.
- Nosilac projekta je dužan da vatrogasnu opremu održava u ispravnom stanju.

Mjere zaštite od prosipanja goriva i ulja

- Za sva korišćena sredstva rada potrebno je pribaviti odgovarajuću dokumentaciju o primjeni mjera i propisa tehničke ispravnosti vozila.
- Tokom izvođenja radova održavati mehanizaciju (građevinske mašine i vozila) u ispravnom stanju, sa ciljem eliminisanja mogućnosti curenja nafte, derivata i mašinskog ulja u toku rada.
- Ukoliko dođe do procurivanja goriva i ulja iz mehanizacije u toku izgradnje objekta neophodno je zagađeno zemljište skinuti, skladištiti ga u zatvorena burad, u zaštićenom prostoru lokacije, shodno Zakon o upravljanju otpadom („Sl. list CG” 34/24 i 92/24) i zamijeniti novim slojem.

Druge mjere koje mogu uticati na sprečavanje, smanjenje ili neutralisanje štetnih uticaja na životnu sredinu

- Nosilac projekta je obavezan da u fazi dalje eksploatacije zadrži karakteristike koje su bile prezentovane u fazi projektovanja, u domenu parametara koji su bili mjerodavni za analize.
- Takođe eventualno povećanje obima ove djelatnosti na predmetnoj lokaciji (promjena snage, promjena opreme i sl.), ne može se izvršiti prije nego što se odgovarajućim analizama dokaže da takve izmjene neće imati negativnih uticaja na životnu sredinu.
- Obaveza je Investitora da mjesnoj zajednici priloži potvrdu o mjestu privremenog odlaganja oštećenih panela, koja mora biti izdata od strane sertifikovane firme koja se bavi sakupljanjem opasnog otpada.

- Pored navedenog sve akcidentne situacije koje se pojave rješavaće se u okviru Plana zaštite i spašavanja.
3. Nosioc projekta D.O.O "DD SOLAR GRADNJA" iz Podgorice je dužana u slučaju proširenja kapaciteta ili procesa rada izvedenog projekta, podnese nadležnom organu zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu.
 4. Nosioca projekta D.O.O "DD SOLAR GRADNJA" iz Podgorice je dužana da prije početka izvođenja projekta obavijesti ekološku inspekciju u cilju provjere sprovođenja mjera zaštite životne sredine definisanih Elaboratom na koji je data saglasnost iz tačke 1 ovog rješenja, shodno članu 26 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu.
 5. Ova saglasnost prestaje da važi ukoliko nosilac projekta D.O.O "DD SOLAR GRADNJA" iz Podgorice ne pribavi odobrenje građenja objekta iz tačke 1 ovog rješenja, shodno članu 25 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu, u roku od dvije godine od dana dostavljanja ovog rješenja.

O b r a z l o ž e n j e

D.O.O "DD SOLAR GRADNJA" iz Podgorice podnijela je ovom Sekretarijatu zahtjev za davanja saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa – solarne elektrane „Gluhi Do“, snage 3,4 MV, na katastarskim parcelama br. 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174 KO Gluhi Do.

Elaborat je za potrebe nosioca projekta uradio Društvo za projektovanje, inžinjeri, konsalting, promet roba i usluga "Paming" iz Podgorice.

Postupajući po zahtjevu nosioca projekta, Sekretarijat je u skladu sa članom 20. Zakona o procjeni uticaja, uputio obavještenje o podnjetom zahtjevu zainteresovanim organima, organizacijama i zainteresovanoj javnosti o načinu, roku i mjestu javnog uvida, dostavljanju primjedbi i mišljenja, kao i vremenu i mjestu održavanja javne rasprave za predmetni Elaborat.

Obavještenje zainteresovanoj javnosti je objavljeno dana 03.06. 2026 godine kao obavještenje o promjeni termina javne tribine dana 10.06.2026 godine u dnevnom listu „ Pobjeda,„. O istom zahtjevu, sa pozivom na javni uvid i dostavljanje primjedbi i mišljenja u pisanoj formi, neposredno su obavješteni: Agencija za zaštitu prirode i životne sredine, DOO „Vodovod i kanalizacija“-Bar, DOO „Komunalne djelatnosti“-Bar, JZU Dom zdravlja-Bar, Mjesna zajednica „Crmnica.“ Uvid u Elaborat procjene uticaja je organizovan je u prostorijama Sekretarijat za komunalne poslove i saobraćaj. Takođe, Elaborat se mogao preuzeti sa web sajta Opštine Bar www.bar.me. U ostavljenom roku, uvid u predmetnu dokumentaciju u prostorijama Sekretarijata nije vršen i nije bilo dostavljenih primjedbi, mišljenja i sugestija od zainteresovane javnosti, organa i organizacija.

U skladu sa Zakonom, u sali Opštine Bar, dana 29.06.2026 godine, sa početkom u 13 časova održana je javna tribina o predmetnom Elaboratu. Na javnoj

tribini su prisustvovali predstavnici nosioca projekta i obrađivača Elaborata, dok nije bilo prisustva zainteresovane javnosti.

Shodno članu 21. Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu, ovaj Sekretarijat je donio rješenje o formiranju Komisije za ocjenu Elaborata o procjeni uticaja sa zadatkom da analizira: Elaborat sa dostavljenim pregledom primjedbi i mišljenja tokom javne rasprave i javne tribine i dokumentacijom koja može biti od značaja na kvalitetnu analizu Elaborata; da li je Elaborat urađen u skladu sa Pravilnikom o bližoj sadržini elabora o procjeni uticaja na životnu sredinu ("Službeni list Crne Gore", br. 19/19 od 29.03.2019); podobnost predviđenih mjera za sprečavanje, smanjenje i otklanjanje mogućih štetnih uticaja projekta na stanje kvaliteta segmenata životne sredine na lokaciji i bližoj okolini u toku izvođenja, funkcionisanja i u slučaju havarije; kvalitet predloženih mjera u cilju praćenja stanja zaštite životne sredine i uradi Izvještaj o ocjeni elaborata procjene uticaja sa predlogom odluke o davanju saglasnosti ili odbijanju zahtjeva za davanje saglasnosti na elaborat kao i izvještaj o razlozima za prihvatanje ili odbijanje pristiglih primjedbi, predloga i mišljenja zainteresovanih organa i organizacija i javnosti i iste dostavi Sekretarijatu.

Shodno članu 21. stav 5 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu kojim je propisano da visinu troškova za rad komisije za procjenu uticaja u zavisnosti od vrste i složenosti pojedinih projekata za koje se vrši procjena uticaja, određuje nadležni organ, uz prethodno pribavljeno mišljenje organa državne uprave nadležnog za poslove finansija, pa je rješenje o formiranju komisije je dostavljeno Ministarstvu finansija- Direktoratu za državni budžet, na davanje mišljenja. Ministarstvo finansija je dopisom od 03.07.2026 godine obavijestilo ovaj Sekretarijat da nema primjedbi na dostavljeno rješenje o formiranju komisije.

Elaborat procjene uticaja je elektronskim putem dostavljen Komisiji za ocjenu elaborata. Komisija za ocjenu elaborata procjene uticaja je razmotrila dostavljeni Elaborat, pa je nakon izrade pojedinačnih izvještaja i usaglašavanja stavova u zajedničkom izvještaju Komisije za ocjenu elaborata konstatovala da se na predmetni Elaborat ne može izdati saglasnost sa aspekta zaštite životne sredine, bez prethodno izvršenih izmjena i dopuna u skladu sa zapažanjima i primjedbama navedenim u Izvještaju komisije od 08.07.2026 godine.

Dana 27.07.2026 godine, Sekretarijatu je dostavljen inovirani Elaborat koji je komisiji prosljeđen elektronskim putem na dalji rad. Komisija je razmotrila dostavljeni inovirani Elaborat i nakon izrade pojedinačnih izvještaja i usaglašavanja stavova u zajedničkom izvještaju Komisija je konstatovala u Izvještaju o ocjeni inovirane verzije Elaborata od 17.08.2026 godine da je isti urađen u skladu sa primjedbama i sugestijama komisije, važećim zakonskim propisima te predložila Sekretarijatu za komunalno poslove i saobraćaj da donese rješenje o davanju saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa – solarne elektrane „Gluhi Do”, snage 3,4 MV, na katastarskim parcelama br. 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174 KO Gluhi Do.

Imajući u vidu navedeno, Sekretarijat je na osnovu sprovedenog postupka odlučivanja o davanju saglasnosti na Elaborat a na osnovu izvještaja i prijedloga Komisije za procjenu uticaja a primjenom člana 24. Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu i Zakona o upravnom postupku, odlučio kao u dispozitivu rješenja.

Ovim rješenjem utvrđena je obaveza Nosioca projekta, da prije početka izvođenja projekta obavijesti ekološku inspekciju, kako bi shodno članu 26. Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu, utvrdila da li su sve mjere predviđene Elaboratom procjene uticaja realizovane.


Ovim rješenjem utvrđena je obaveza Nosioca projekta, da u roku od dvije godine, od dana dostavljanja Rješenja, pribavi dozvolu ili odobrenje za izvođenje projekta u smislu člana 25. Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu.

Sekretarijat će obavijestiti zainteresovane organe, organizacije i zainteresovanu javnost o donjetom rješenju i na internet stranici Opštine Bar objaviti ovo rješenje i Elaborat na koji je data saglasnost, shodno Zakonu o procjeni uticaja na životnu sredinu.

Upustvo o pravnoj zaštiti: Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Glavnom administratoru Opštine Bar u roku od 15 dana od dana prijema istog. Žalba se ulaže preko ovog organa i taksira sa 3 eura administrativne takse.

Ovlašćeno službeno lice
Rukovodilac sektora za zaštitu
životne sredine i vodoprivredu

Milo Markoč



Dostavljeno:

- nosiocu projekta,
- Ministarstvo ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera – Ekološka inspekcija,
- u javnu knjigu,
- a/a